



FORTIFIED Requisitos para la Re-Techo de Tejas Asfálticas

INFO@FORTIFIEDPRO.COM
(251) 386-2230 | (504) 289-1367

FOTOS DE MATERIALES:

- 1 - Etiqueta en caja de clavos con vástago anillado de .113 y 2 3/8"
- 1 - Etiqueta del plástico impermeable
- 1 - Etiqueta de cinta para cubierta de techo (cuándo aplicable)
- 1 - Paquete de ventilador del ático
- 1 - Paquete de material para techos de pendiente baja
- 1 - Parte trasera del paquete de tejas/etiqueta de contra viento

Aceptaremos facturas que muestren la entrega a la dirección del sitio para fotografías del material.

FOTOS DEL PROCESO DE RE-TECHADO:

- 4 - Clavado del tablero del techo **con cinta métrica 4'**

Al menos 2 fotografías de cualquier porción de pendiente baja.

- 4 - Contrapiso instalado
- 4 - Cinta del tablero del techo (cuando sea aplicable)
- 4 - Espaciado de los sujetadores de la capa base con cinta métrica
- 4 - Patrón de clavado de borde de goteo

El borde de goteo siempre va encima del plástico impermeable

- 4 - Tiras de inicio instaladas
- 4 - Mostrando las 4 elevaciones finales del techo instalado
- 1 - Mostrando todas las ventilaciones de techo instaladas
- 1 - Para cada hastial que muestra la cubierta removible instalada o cerrada permanentemente

VIENTO FUERTE *Categoría de Riesgo 2 V-Ult 115 mph o inferior*

- Espaciado de clavos de **6"** en el tablero del techo con clavos anillados de 2 3/8" 8d o espaciado de clavos de **4"** con clavos comunes de 2 1/2" 8d.
 - Se requiere clavo 12d de 3" sobre el entablado.
- Espaciado de clavos de 12" en el borde de goteo.
- El borde de goteo siempre va sobre la capa base (incluso en los aleros). 15/32" es el grosor mínimo requerido al reemplazar tableros rotos o podridos según IRC2021 e IRC2018 (7/16" para IRC2015 e IRC2012).
- Si no está presente el grosor mínimo permitido de 7/16" en el tablero del techo, se requiere sobre-entablado.
 - Excepción: el grosor del tablero del techo de 3/8" solo se permite con un espaciado de viguetas de 16".
- Para madera dimensional, T&G y Shiplap suelen estar bien, pero los tableros rectos con espacios mayores a 1/8" requerirán sobre-entablado.

HURACÁN *Categoría de Riesgo 2 V-Ult 116 mph o superior*

- Espaciado de clavos de 4" en el tablero del techo con clavos anillados de 2 3/8"
 - Se requiere clavo 12d de 3" anillado sobre el entablado.
- Espaciado de clavos de 4" en el borde de goteo.
- El borde de goteo siempre va sobre la contrapiso (incluso en los aleros).
- 15/32" es el grosor mínimo requerido al reemplazar tableros rotos o podridos según IRC2021 e IRC2018 (7/16" para IRC2015 e IRC2012).
- Si no está presente el grosor mínimo permitido de 7/16" en el tablero del techo, se requiere sobre-entablado. Sin excepción para la región de huracanes.
- Para madera dimensional, T&G y shiplap suelen estar bien, pero los tableros rectos con espacios mayores a 1/8" requerirán sobre-entablado.